

**Показатели надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения МП
"Коммунальник" за 2022 год**

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения

	2022 год
1.1. Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепл. сетей	0,1847
1.2. Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	0

2. Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	2022 год
2.1. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии (тыс. м ³ газа на 1 Гкал)	0,13944
2.2. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	0,6145
2.3. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/ год	1204,467

Директор МП "Коммунальник": _____ А.А.Березкин

Исполнитель:
Экономист Жиганова Е.В.Жиганова

Тел.: 8(83134)4-52-48

