

МП «Коммунальник»

Муниципальное предприятие Дивеевского муниципального округа Нижегородской области
«Коммунальник» (МП «Коммунальник») ИНН 5216017239/КПП 521601001
Адрес: 607320 Нижегородская обл., с. Дивеево, ул. Южная, д. 16а
E-mail kommunalnik_div@mail.ru, divseti@yandex.ru
Тел/факс 8 (831 34) 4-31-00

Исх. № 24 от 30.01.2025 г

Главе местного самоуправления
Дивеевского муниципального округа
С.А.Кучину

МП «Коммунальник» просит Вас разместить на сайте Администрации Дивеевского района в сети Интернет информацию, о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Директор МП «Коммунальник»:

А.А.Березкин



Исполнитель:
Экономист Е.В.Жиганова
8(83134)4-52-48

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2024 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения													
			Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источников тепловой энергии	Объем натурального топлива фактически использованной для выработки тепловой энергии	Переходный коэффициент	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии	Величина фактической потери при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материалу энергетической характеристике участка тепловой сети на их длину	Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину)	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей	Величина установленной мощности источника тепловой энергии
			кг, у.т./Гкал	Тыс.кубом.тр.т.	Гкал	Гкал	Гкал/м.2	м2	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.	шт.	шт.	Гкал/час
1	Диневский муниципальный округ	"Коммунальное" (котельное с Динеево, ул. Чапаева, д. 4 в, ул. Матросова, д. 4 в, с. Кривеньки, ул. Новоостройка, д. 23, с. Суворово, ул. Молодежная, д. 11 А)	165,81	2267,02	1,18	15023,974	1109,092	0,00148	749539,6	0,45056	6,6584	0	3	0	0	11,34
4	Диневский муниципальный округ	"Коммунальное" (котельные без дополнительных производств)	172,38	412,58	1,18	2772,249	52,004	0,00061	85177	0,00000	1,2507	0	0	0	0	2,17
5	Диневский муниципальный округ	"Коммунальное" (котельные в Сатис, ул. Московская, ул. Гаражная, ул. Зинюльская)	157,80	1830,18	1,18	13658,821	26,801	0,00178	15015	0,00000	0,055	0	0	0	0	7,46

* количество прерываний подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии

Директор МП "Коммунальное хозяйство" А.А.Березкин

